


SZAKÉRTŐI MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

MSZ EN 10204 3.1

Számlaszám: 2540 /2014

920579

Minőségi bizonyítvány kiállítója: MVV-ISG Ipari Szerelvényforgalmazó Kft. 2234 Maglód, Ady Endre u. 25 - 39. Tel./Fax: (29) 325-133, (29) 326-133 info@mvv.hu	Vevő Szatmári Kft.
A termék megnevezése: KARIMÁS VISSZACsapÓ SZELEP PN 16	
DN 80 – 1 db	Gyártás vagy importálás időpontja: 2014
Súly és (vagy) méret: kg	Vtsz: 8481309190
Szállítás: Raktározás: Száraz, fedett helyen	Csomagolás: Kartondobozban
A termék lényeges tulajdonságai: Alkatrészek anyagminőségei: Ház: GG25 Öntöttvas Fedél: GG25 Öntöttvas Ülék: 13% Cr Orsó: 13% Cr Tömítés: Azbesztmentes Kézikerék: GG25 Öntöttvas	
Minősítés: MEGFELEL	
A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati módszer: Technológiai dokumentáció szerint.	
Alkalmazhatóság: Hideg és meleg vízre, telített vízgőzre, valamint a szerelvény anyagaira közömbös folyadékokra 225°C-ig.	
Egyéb adatok: B11	A minőségi bizonyítvány kiállítójának aláírása: Maglód, 2014. július 14.  MVV-ISG Ipari Szerelvényforgalmazó Kft. 2234 Maglód, Ady Endre u. 25-39. Adószám: 23815501-13 65100039-4136 aláírás, bélyegző