

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

MSZ EN 10204 2.2

Minőségi bizonyítvány kiállítója: MVV-ISG Ipari Szerelvény és Gépgyártó Kft. 2234 Maglód, Ady Endre u. 25 - 39. Tel.: (29) 325-132, (Tel./Fax: (29) 325-002 E-mail: info@mvv-isg.hu	Vevő: Szatmári Kft
A termék megnevezése: 5.19 PILLANGÓSZELEP DN 150 PN 16	
Névleges nyomás: PN 16	Gyártás vagy importálás időpontja: 2014
Darabszám: db	VTSZ: 8481808500
Szállítás: Raktározás: Száraz, fedett helyen	Csomagolás: Fólia
A termék lényeges tulajdonságai: Alkatrészek anyagminőségei: Ház anyaga: GG 20 Tányér: GGG50 vegyi nikkelezve Tengely: SS410 Ülék-gumibélés: EPDM Próbanyomás: tömörségre: 24 bar Tömörzárásra: 16 bar Alkalmazható: Fűtő és vízelosztó rendszereknél. Vízisztító, szennyvíztisztító, szállító berendezések-nél, gőz, szuszpenzió és bizonyos oldószereket szállító vezetékeknél, levegőre, az al- katrészek anyagától függően.	
Minősítés: MEGFELEL	
A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati módszer: Technológiai dokumentáció szerint.	
Egyéb adatok:	A minőségi bizonyítvány kiállítójának aláírása: Maglód, 2014.07.01. MVV-ISG 2234 Maglód, Ady E. u. 25-39. Adószám: 10609112-2-13 65100039-10034277 (16) <i>Szatmári Ottó János</i> aláírás, bélyegző