

TNY-007-2021

Teljesítménynyilatkozat**A 275/2013 (VII. 16) kormányrendelet szerint**

1. **Termék megnevezése: Uniball úszógömbös teljes átömlésű gömbcsap**
2. **Terméktípus azonosító kódja:** Terméken található címkén olvasható.
3. **Tétel szám:** Terméken – Gyártás dátuma (év – hónap) - széria száma ..... olvasható.
4. **Gyártó által meghatározott felhasználási terület:** Elzáró szerelvényként használhatóak hideg és meleg vízre, gőzre, levegőre fűtő, szellőző és egészségügyi berendezésekhez, ill. az áramló közeggel érintkező alkatrészekre közömbös anyagokra.

**5. Gyártó és annak elérhetőségei**

**ISG UNIBALL**  
**Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft**  
H-2234 Maglód  
Ady Endre utca 25-39  
Tel. : +36-29/325 132  
+36-29/325 002  
www.isguniball.hu

**6. Besorolási kategória PED alapján: Kategória : I.****7. Érvényes harmonizált szabvány(ok)**

MSZ EN 1983: 2014	Ipari csőszerelvények. Acél gömbcsapok.
MSZ EN 558:2017	Ipari csőszerelvények. Fémszerelvények építési hosszúsága karimás csővezeték rendszerekbe való beépítésre
MSZ EN 488:2020	Távhőhálózati csővezetékek. Földbe fektetett melegvíz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpenyű csőrendszerei.
MSZ EN 12266-1: 2012	Fém csőszerelvények vizsgálata. Nyomáspróbák, vizsgálati eljárások és átvételi feltételek.
MSZ EN 12627:2018	Ipari csőszerelvények. Acélszerelvények hegeszthető toldatai
MSZ EN 12570:2000	Ipari csőszerelvények. A működtető elem méret meghatározásának módszere
MSZ EN 1092-1:2018	Karimák és kötéseik. 1. rész Acélkarimák
MSZ EN 12516-2:2014	Ipari csőszerelvények. 2. rész Szerelvényházak szilárdsága
MSZ EN 13445-3:2014	Nem fűtött nyomástartó edények. 3. rész Tervezés

- 8. Független vizsgáló szervezet** TÜV Rheiland InterCert Kft.  
H-1143 Budapest, Gizella út 51-57  
Szervezet száma: 1008

9. Nyilatkozott teljesítmény

Jellemzők	Névleges méret			
	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80
Nyomásosztály	MOP 40			
Üzemi hőmérséklet	-20-tól 200 °C			
Kvs érték: (m <sup>3</sup> /h)	149	221	427	633
Tömítettség	MSZ EN 12266-1 P12 Rate A szerint			

Jellemzők	Névleges méret			
	DN 50	DN 50	DN 65	DN 80
<b>Mechanikai tulajdonságok</b>	Megfelel			
-Szilárdsági ellenőrzés EN 12516-2 szerint				
-Csővezetéki terhelés EN 488, FW 401				
-Megengedett feszültségek EN 12516-2, EN 13445-3 szerint				
-Működtető nyomaték EN 12570 szerint	Megfelel			
<b>Csatlakozás</b>	EN 1092-1 szerint			
- karimás	FTF1		FTF15	
- beépítési hossz EN 558 szerint				
<b>Csatlakozás</b>	EN 12627 szerint			
- hegeszthető toldatos				

10. Az ISG UNIBALL Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft kijelenti, hogy a forgalomba kerülő termékek teljesítménye kielégíti a nyilatkozatban leírtakat.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Tóth Attila Termelési Igazgató  
A Teljesítmény nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Maglód, 2021.05.12

.....  
  
 aláírás

**ISG UNIBALL** 4.  
 Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft.  
 2234 Maglód, Ady E. u. 25-39 Pf.: 53  
 Adószám: 10609112-2-13  
 Bsz: 65100039-10034277