

EU Declaration of Conformity / EU Megfelelőségi Nyilatkozat

Heizer Hungary Kft. (Ltd.)

Address/cím: 1151 Hungary Budapest, Harsányi Kálmán u. (str.) 83.

Phone/Telefon: +36.1.987.6447; +36.70.560.0907; +36.70.560.0770; +36.70.560.0171; E-mail: info@heizer.hu

This product, whose characteristics are reported here below, was manufactured in a workmanlike manner according to the requirements of technical laws and standards and was subjected to hydraulic pressure test with positive outcome. / Jelen dokumentumban felsorolt termékek a műszaki paramétereknek megfelelnek és a megjelölt jogszabályokban rögzített előírások szerint, szakszerű módon gyártották azokat. Tárolókat pozitív eredményű hidraulikus nyomáspróbának vetették alá.

Name and discription of the products / Termékek megnevezése:

Indirectly heated closed-system domestic hot water tanks / Indirekt fűtésű zárt rendszerű használati melegvítárolók

Types of the products / Termék típusok:

S-100, S-120, S-140, S-200; SR-100, SR-120, SR-140, SR-200; SRN-100, SRN-120, SRN-140; SRNA-120, SRNA-140; SW(-E)-100, SW(-E)-120, SW(-E)-140

Contain of the declaration / A nyilatkozat tárgya

Above mentioned products are in conformity with the relevant Union harmonised directive /

Fent nevezett termékek megfelelnek a vonatkozó uniós harmonizált rendelkezésnek:

- 2014/68/EU-PED Art.4 par.3 directive/ irányelv

Declared main technical details / nyilatkozott legfőbb műszaki adatok:

Title / Megnevezés	Technical parameters / Műszaki adatok
Max. working pressure / Max. üzemi nyomás	Tank/Tároló: 6 bar, Heat exchanger/Hőcserélő: 16 bar
Max. working temperature / Max. üzemi hőmérséklet	Tank/Tároló: +95°C, Heat exchanger/Hőcserélő: +110°C
Capacity / Tárolási térfogat	100–140 litres / liter
Material / Anyag	Carbon steel / Szénacél
Treatment / Kezelés	Internal glass-lined coating / Belső kerámia zománc bevonat

Suitable to contain water for human consumption (DM 174/84 e Reg. CE 1935/04). / Alkalmas emberi fogyasztásra alkalmas víz előállítására (DM 174/84 e Reg. CE 1935/04). Hungarian Hygenic Certification / Magyar ivóvíz használati engedély száma NNGYK/18658-5/2024

Declaration signed on behalf of, and on the commission of Heizer Hungary Kft. /

A nyilatkozat aláírása a Heizer Hungary Kft. nevében és megbízásából történt.

29 May 2025, Budapest / Budapest, 2025. május 29.



Reményi Gábor
CEO / cégvezető

HEIZER HUNGARY KFT.
Székhely /Raktár: 1151 Budapest
Harsányi Kálmán u. 83.
Tel.: +36.70.3636.442
Adószám: 23325263-2-42