



SUPERVALVE saválló gömbcsapok

Általános használati útmutató

Tárolás

A szerelvényeket fedett helységben kell tárolni, óvni kell az időjárás viszontagságai vagy korróziót okozó hatások ellen. Védni kell a szilárd szennyeződéstől (homok, sóder stb.), amire az átömlő nyílásokban elhelyezett műanyag záródugók a beépítésig védelmet nyújtanak.

Beépítés

Beépítés előtt a szerelvényeket gondosan meg kell tisztítani a konzerváló anyagtól és az esetleges szennyeződésektől. A szerelvényeket a szelepházon jelölt folyásiránynak megfelelően kell beépíteni.

Karimás szerelvények beépítésénél meg kell győződni az ellenkarimák párhuzamosságáról, a csővezeték egytengelyűségéről, illetve az ellenkarimák megfelelő távolságáról, a karimafuratok egytengelyűségéről. Meleg üzemi beépítésnél ajánlott a karimacsavarokat grafitl vagy grafitos emulzióval bevonni szerelés előtt.

Ügyelni kell arra, hogy a karimatömítéseket a tömítő erő egyenletesen terhelje, illetve a karimák terhelése is egyenletes legyen. A karimacsavarok, illetve anyák nem egyenletes meghúzása a szerelvény nemkívánatos deformációjához, meghibásodásához vezethet.

Karbantartás

A szerelvények rendeltetésszerű használatnál karbantartást nem igényelnek.

Műszaki leírás

A szerelvények használhatók hideg és meleg vízre, ivóvízre, gőzre, levegőre, szénhidrogén származékokra, fűtő, szellőző és egészségügyi berendezésekhez, illetve az áramló közeggel érintkező alkatrészekre közömbös anyagokra. Főbb alkatrészek anyagai a minőségi bizonyítvány szerint.

Egyéb

- 1) A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 80°C-t nem haladhatja meg.
- 2) Termék alkalmazási területe: ivóvíz - ellátás
- 3) Tisztításhoz és fertőtlenítéshez ne használjon sósav és hangyasav alapú tisztítószer. Javasolt környezetbarát mosogató- és tisztítószer használata.
A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan az 5/2023. (I.12.) Kormányrendeletben illetve a 316/2013 (VIII.28.) Korm.rendeletben és a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVm együttes rendeletben leírtak az irányadók.
- 4) A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak



- ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- 5) A termék alkalmazását követő első hetekben szervesanyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szag problémákat okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.